

2020年2月25日

REN 会員各位

そらともり株式会社
代表取締役 後藤光伸

プール・ジャグジー営業廃止のご案内

2020年2月21日に発生しましたプール漏水事故に伴う、今後のプールとジャグジーの営業廃止についてご案内申し上げます。

漏水の原因となったプール設備の状況を調査しましたところ、修繕が困難である重大な破損が見つかりました。

社内で協議をいたしました結果、修繕を断念し本日をもってプール・ジャグジー利用廃止の決断に至りましたことをご報告申し上げます。

これまでプール・ジャグジーをご利用頂いた皆様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【発生日時】

2/21（金）午後7時頃

【事故原因】

プールろ過設備の破損

【事故の概要】

プールろ過設備の破損による大量に漏水により

そらともり REN フロアへの浸水、ならびに1階店舗への大量の漏水

プールろ過設備には容易なる修繕が不可能となる重大な破損が判明

以上